



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах.

1-й микрорайон, г. Мариинск Кемеровской области, 652152

Тел. 5-63-05, 5-63-51, 5-62-72; факс 5-63-05

Предписание № 170

должностного лица об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

28 сентября 2018 года

г. Мариинск

Должностное лицо Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Пасько Анна Алексеевна

(должность, Ф.И.О.)

по результатам проведения плановой, выездной проверки в отношении:

(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноорловская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Красноорловская СОШ»)

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 652170, Кемеровская область, Мариинский район, с. Красные орлы, ул. Центральная, 2

ОГРН 1024201366452 ИНН 4237001809

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 652170, Кемеровская область, Мариинский район, с. Красные орлы, ул. Центральная, 2, 652170, Кемеровская область, Мариинский район, с. Красные орлы, ул. Центральная, 2 а

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований санитарного законодательства в
МБОУ «Красноорловская СОШ»

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

выявлены нарушения санитарного законодательства: ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 4.29, 5.1, 5.3, 5.9, 5.12, 6.10, 7.2.4, 7.2.6, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п. 4.5, 5.9, 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ»; п. 2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэрионному составу воздуха производственных и общественных помещений»; п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ «Красноорловская СОШ»

у с т р а н и т ь выявленные нарушения в срок до **01.10.2019** года.

1. Провести рассаживание обучающихся начальных классов с учетом роста в соответствии с п.п. 5.1, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Обеспечить кабинет информатики рабочими стульями оборудованными подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углу наклона устройствами, в соответствии с п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.
3. Оборудовать классные доски, не обладающие собственным свечением, местным освещением – софитами в кабинете математики, кабинете химии и биологии, кабинете литературы в соответствии с п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, обеспечить наличие: двухгнездной моечной раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2-х столов с гигиеническим покрытием, холодильник, в соответствии с п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Обеспечить остекление окон из цельного стеклопалатки (в кабинетах начальных классов) в соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Обеспечить туалеты для мальчиков и девочек горячим водоснабжением, в соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. В кабинете информатики обеспечить аэроионный состав воздуха в соответствии с гигиеническими нормативами(по концентрации ионов отрицательной и положительной полярности, коэффициенту униполярности) п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, п. 2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03.
8. Обеспечить уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами: на рабочих местах учащихся в кабинетах технологии, русского языка, английского языка, физики, химии, в соответствии с п.п. 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1 таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
9. Обеспечить проведение инженерно-технические мероприятия по защите от грызунов и синантропных членистоногих проводятся в полном объеме: целостность полового покрытия (линолеум) в коридорах 1 и 2 этажей, в кабинете химии, русского языка, кабинете технологии;
плотное прилегание полов к стенам в раздевалке мальчиков при спортивном зале и тамбуре спортивного зала;
оборудовать отмостки;
оборудовать водостоки, в соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

перечень мероприятий с указанием срока устранения нарушений, статей законов, пунктов СП, СанПиН
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской

области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах в срок до 01.10.2019 г. по адресу: 1 микрорайон, г. Мариинск, Кемеровская область, 652152.

Предписание может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту нахождения территориального отдела, либо по месту нахождения организации, в течение трех месяцев со дня, когда организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском,
Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах

А.А. Пасько А.А. Пасько
подпись

Предписание получил «28» 09 2018 года

Кетеве Елене Николаевне y
(ФИО, подпись законного представителя юридического лица)